

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19

E-mail: teko@teko-com.ru

www.teko-com.ru



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Соединитель к бесконтактным выключателям

СС S19-3/S4-

СС S19-3/S4- -С

СС S19-3/S4- -Н

Паспорт.

СС S19-3/S4- .000 ПС

Сертификат соответствия № **TC RU C-RU.АД06.В.00219** от 02.08.2016 г.

Технические характеристики.

Тип контакта выключателя	Переключающий
Рабочее напряжение, Ураб.	≤ 150В AC/DC
Максимальный рабочий ток, Iраб.	4А
Диапазон рабочих температур:	
- CC S19-3/S4-	-25°C...+90°C
- CC S19-3/S4- -С	-50°C...+85°C
- CC S19-3/S4 -Н	-40°C...+105°C
Световая индикация	Нет
Кабель	4x0,25 мм ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP68
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом

Содержание драгметаллов, мг:

Золото	12,023
Серебро	----
Палладий	----

Комплект поставки:

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.

Габаритный чертеж

